«Сервис аккумуляторных батарей»
И.П. «Герасимов Сергей Сергеевич» ИНН771902958862, ОКПО0117075213
akbservice@inbox.ru Тел. (495) 567-28-01
www.akbservice.com 720-20-21

# АКТ диагностического осмотра и испытания аккумуляторной батареи.

Настоящий акт составлен в том, что:

Аккумуляторных батареи: CHILWEE 6EVF100. 12V 125Ah, при C20.

(наименование)

Дата изготовления: 2017г.
Дата проверки: 30.05.17 г.
Заказчик: ООО «»
Проведены три цикла заряд-разряд с проверкой ёмкости АКБ.
Разряд проводился до напряжения 10.5В.
Нагрузка разрядная 6.25А из расчёта разряда 20 часов.
Уровень электролита: **Батареи гермитичные**.
Напряжение: №1 12.91В. Время разряда 20.16 часа. Ёмкость 126Ач
Напряжение: №2 12.91В. Время разряда 20.16 часа. Ёмкость 126Ач
Напряжение: №2 12.91В. Время разряда 20.27 часа. Ёмкость 126.7Ач
**Вывод по результатам диагностики**:
Аккумуляторные батареи работоспособны.

Диагностика была проведена сотрудниками компании: ИП «Герасимов С.С.»
Произвели осмотр:
аккумуляторщик 4 разряда: Протчев Владимир Александрович.

(Фамилия, имя, отчество)